

# ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

## "ШПС"

Этикетка

АЦДР.425642.001 ЭТ



### 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### 1.1 Общие сведения

1.1.1 Шкаф пожарной сигнализации "ШПС" (в дальнейшем – шкаф) предназначен для создания комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, а также технологическим оборудованием.

1.1.2 Шкаф предназначен для установки приборов ИСО "Орион": "С2000-КДЛ", "С2000-4", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ" и проч., выполненных в корпусах для крепления на DIN-рейке. В состав шкафа входит резервированный источник питания номинальным напряжением 12В, выполненный на основе источника "РИП-12 RS" АЦДР.436534.004. Цепи высокого напряжения ~220 В защищены автоматическим выключателем и устройством автоматического отключения (дифференциальным выключателем). Конструкция шкафа предусматривает установку двух аккумуляторных батарей 12 В ёмкостью по 17 А·ч (не входят в комплект поставки).

1.1.3 Шкаф предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция шкафа не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.4 По устойчивости к механическим воздействиям исполнение шкафа соответствует категории размещения 03 по ОСТ 25 1099-83.

1.1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды шкаф соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 263 до 323 К (от минус 10 до +50 °С).

#### 1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Питание шкафа осуществляется от однофазной сети переменного тока с номинальным значением  $(220^{+30}_{-100})$  В и частотой  $(50\pm 1)$  Гц.

1.2.2 Потребляемая мощность шкафа – не более 110 ВА.

1.2.3 Номинальное выходное напряжение:

- при питании от сети –  $(13,6\pm 0,6)$  В;
- при питании от батареи –  $(9,5...13,5)$  В.

1.2.4 Номинальный общий ток нагрузки – 3 А.

1.2.4.1 Количество выходов напряжением 12 В для подключения приборов – 6.

1.2.4.2 Максимальный ток по одному выходу 12 В – 1 А.

1.2.5 Габаритные размеры, не более – 600х400х240 мм.

1.2.6 Масса шкафа – не более 40 кг (с аккумуляторными батареями).

1.2.7 Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки IP40 по ГОСТ 14254-96.

1.2.8 Время технической готовности к работе встроенного источника питания шкафа, после включения его питания, не превышает 15 с.

### 1.3 Комплект поставки

Таблица 1 Комплект поставки шкафа пожарной сигнализации "ШПС"

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
АЦДР.425642.001	Шкаф пожарной сигнализации "ШПС"	1	
АЦДР.425642.001 ЭТ	Шкаф пожарной сигнализации "ШПС". Этикетка	1	
	Шуруп 1-8х70.019 ГОСТ 1144-80	4	
	Дюбель 12х60	4	
	Ключ к шкафу 407R	2	
	Упаковка	1	

### 1.4 Функционирование шкафа

1.4.1 Индикатор "Питание" отображает исправность напряжения на вводе электропитания шкафа. При аварийно-высоком или низком напряжении сети шкаф выдает сигнал "Авария 220 В". При восстановлении параметров шкафа выдает сигнал "Восстановление 220 В".

1.4.2 Индикатор "АКБ" отображает состояние аккумуляторной батареи:

- АКБ разряжена;
- АКБ неисправна;
- уровень заряда АКБ в норме.

1.4.3 Индикатор "Авария" отображает состояние источника питания. Состояние индикатора изменяется при перегрузке по выходному току, неисправностях входного напряжения, зарядного устройства АКБ.

1.4.4 Индикатор "RS-485" отображает состояние интерфейса связи.

1.4.5 Индикатор "12В" отображает наличие напряжения на выходе 12 В резервируемого источника питания. При отсутствии неисправности источника питания индикатор "12В" включен.

1.4.6 Более подробное описание работы встроенного источника питания, а также режимов работы индикаторов шкафа приведено в Приложении А "Описание работы платы "РИП-12 RS" АЦДР.469445.251".

## 2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1 Меры безопасности

2.1.1 Шкаф подключается к источникам с опасным для жизни напряжением 220 В. При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен руководствоваться действующими "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей". Установку и монтаж производить при выключенном питании. Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже 3.

2.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф относится к классу ОI по ГОСТ 12.2.007.0.

2.1.3 Конструкция шкафа обеспечивает пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

2.1.4 При эксплуатации корпус шкафа должен быть надежно заземлен.

**Внимание!** При подключении внешнего питающего напряжения 220 В к сетевой колодке необходимо соблюдать правильность подключения проводов "L", "N", "PE". Подключение производить в соответствии со схемой соединения, расположенной на внутренней стороне крышки корпуса.

## 2.2 Порядок установки и подготовка к работе

2.2.1 Шкаф устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.


2.2.2 Монтаж шкафа должен производиться в соответствии с проектом, разработанным на основании действующих нормативных документов и согласованным в установленном порядке.

2.2.3 Монтаж всех линий производить в соответствии с РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", а также "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения. ВСН 25-09.67-85".

2.2.4 Для установки шкафа необходимо:

- 1) Открыть дверцу шкафа.
- 2) С помощью 4-х шурупов закрепить шкаф на стене, на высоте удобной для обслуживания человеком.
- 3) Подключить к шкафу провода питающего сетевого напряжения, шину интерфейса и провода, подключаемые к приборам, устанавливаемым в шкаф.
- 4) Установить и подключить, соблюдая полярность, одну или две аккумуляторные батареи 12 В х 17 А·ч (вторая АКБ может быть установлена для увеличения времени резервной работы; провод красного цвета подключается к положительному выводу батареи).
- 5) Перевести выключатели ВА1, ВД, ВА2 в положение "включен".
- 6) Закрыть дверцу шкафа.
- 7) Шкаф готов к работе.

**Примечание:** силовые цепи 220 В ("L", "N"), а также цепи заземления должны монтироваться медным проводом сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>.



**Рисунок 1** Схема расположения основных элементов "ШПС"

### 2.3 Использование изделия

2.3.1 Шкаф используется для компактного размещения и обеспечения электропитанием установленных в нем приборов ИСО "Орион" либо других приборов, предусматривающих установку на DIN-рейку. Вариант использования шкафа показан на рисунке 2.

2.3.2 Пользователь самостоятельно устанавливает в шкаф приборы и подключает их к клеммам "Блока Коммутации ШПС":

- к клеммам, имеющим маркировку "+12-", подключаются цепи питания приборов;
- к клеммам, имеющим маркировку "A1 B1", "A2 B2"... "A6 B6", подключаются цепи интерфейса RS-485;
- к клеммам, имеющим маркировку "Ai Bi OBi", подключается цепь изолированного интерфейса RS-485 при использовании в составе шкафа преобразователя "С2000-ПИ";
- клеммы, имеющие маркировку "K1 K2", дублируют выходы реле платы "РИП-12 RS".

Аккумуляторные батареи подключаются при помощи проводов с клеммами к контактам "АКБ1" и "АКБ2" "Блока Коммутации ШПС". При подключении необходимо соблюдать полярность: красный провод подключается к клемме "+" батареи.

2.3.3 При необходимости пользователь может использовать клеммную шину в защитном кожухе ХТ3 для подключения дополнительных электротехнических устройств к сетевому напряжению ~220 В, защищенному автоматическими выключателями шкафа.

Клеммная шина ХТ2 служит для подключения к цепям защитного заземления.

2.3.4 Состояние шкафа контролируется по световым индикаторам.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 3.1 Общие сведения

Техническое обслуживание шкафа производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- проверку внешнего состояния шкафа;
- проверку работоспособности шкафа согласно п. 3.2.2 настоящего документа;
- проверку надежности крепления шкафа, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.


### 3.2 Проверка работоспособности шкафа

3.2.1 Подготовка к проверке шкафа:

- а) проверить состояние упаковки и распаковать шкаф;
- б) проверить комплект поставки на соответствие п. 1.3 настоящего документа;
- в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса шкафа;
- г) проверить отсутствие внутри шкафа посторонних предметов;
- д) проверить крепление клеммных колодок;
- е) проверить номер шкафа и дату выпуска на соответствие указанным в этикетке.

3.2.2 Проверка общего функционирования шкафа:

- а) подключить одну или две АКБ 12 В x 17А·ч;
- б) подать питание на шкаф, перевести автоматы защиты (ВА1, ВД, ВА2) в положение "включено";
- в) световой индикатор "Питание" должен включиться, проконтролировать состояние остальных индикаторов;
- г) проконтролировать напряжение на выходах питания.




**Рисунок 2** Пример компоновки "ШПС"

**Примечание:**

По отдельному заказу поставляются:

- стопоры X1 для фиксации корпусов на DIN-рейке (клеммный блок SS-3, стопор металлический для DIN-рейки);
- платформы X2 для монтажа корпусов на DIN-рейке. На один корпус типа "УК-ВК" требуется:
  - вставка КМВ4 – 1 шт.,
  - крепление КМРР – 1 шт.,
  - боковина КМЕ – 2 шт.;
- аккумуляторные батареи 12 В x 17А·ч (DELTA DTM1217 или аналогичные).

## 4 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



## 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям данной этикетки при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Средний срок службы "ШПС" – не менее 10 лет.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода "ШПС" в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

5.4 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4, ЗАО НВП "Болид".

Тел./факс: (495) 777-40-20 (многоканальный), 516-93-72.

Е-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru) <http://www.bolid.ru>.

## 6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Производство "ШПС" АЦДР.425642.001 имеет сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2001 № РОСС RU.ИК.32.К00028.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Описание работы платы "РИП-12 RS" АЦДР.469445.251 в составе ШПС

### А.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### А.1.1 Общие сведения

А.1.1.1 Плата резервированного источника питания "РИП-12 RS" (в дальнейшем – РИП) предназначена для работы в составе шкафа пожарной сигнализации ШПС.

А.1.1.2 РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем – батарея). РИП обеспечивает отключение батареи от нагрузки во избежание ее недопустимой разрядки.

А.1.1.3 РИП обеспечивает защиту от коротких замыканий на выходе с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания, а также защиту от превышения выходного напряжения.

А.1.1.4 РИП обеспечивает защиту от коротких замыканий клемм подключения батареи с сохранением выходного напряжения при работе от сети.

А.1.1.5 РИП обеспечивает световую индикацию и звуковую сигнализацию текущего состояния: наличие или отсутствие напряжения в сети, заряд батареи, короткое замыкание или перегрузку на выходе, отсутствие батареи, отключение батареи при её разряде, а также возможных неисправностей РИП в процессе эксплуатации (см. табл. А.3).

А.1.1.6 РИП обеспечивает измерения сетевого напряжения, выходного напряжения, напряжения на батарее и выходного тока (тока нагрузки) (см. примечание п. А.1.2.16).

А.1.1.7 РИП обеспечивает передачу измеренных значений напряжений и тока, а также сообщений о текущем состоянии на сетевой контроллер (пульт "С2000М" или компьютер с установленным ПО АРМ "Орион ПРО") по интерфейсу RS-485.

А.1.1.8 РИП обеспечивает выдачу извещений о неисправности на дистанционный выход – выходная цепь гальванически развязанного оптореле.

А.1.1.9 РИП обеспечивает термокомпенсацию напряжения зарядного устройства батареи (ЗУ) в диапазоне рабочих температур, а также контроль напряжения и тока ЗУ для оптимального заряда батареи.

А.1.1.10 РИП обеспечивает контроль состояния батареи и цепей её подключения путем сравнения с максимально допустимым внутренним сопротивлением этой цепи.

#### А.1.2 Основные технические характеристики

А.1.2.1 Основной источник питания – сеть переменного тока 150...250 В, 50 Гц.

А.1.2.2 Резервный источник питания – батарея "Delta" DTM1217 12 В, 17 А·ч или другой фирмы с аналогичными параметрами (со сроком службы не менее 5 лет).

*Допускается для увеличения времени работы в резервном режиме подключение одновременно двух АКБ 12 В, 17 А·ч.*

А.1.2.3 Номинальное выходное напряжение:

- при питании от сети – (13,6±0,6) В;
- при питании от батареи – (9,5 – 13,5) В.

А.1.2.4 Номинальный ток нагрузки – 3 А.

- А.1.2.5 Максимальный ток нагрузки – 4 А (кратковременно – 10 мин, с интервалом не менее 1 ч). При превышении выходного тока 3,5 А РИП отключает ЗУ. При превышении максимального тока 4 А РИП отключает выходное напряжение.
- А.1.2.6 Максимальная потребляемая от сети мощность при номинальном напряжении – не более 110 В·А.
- А.1.2.7 Максимальный ток потребления от сети – не более 0,7 А (при минимальном напряжении в сети 150 В).
- А.1.2.8 Пульсации выходного напряжения (пик-пик) при номинальном токе нагрузки – не более 120 мВ.
- А.1.2.9 Напряжение на батарее, при котором она отключается от нагрузки, – (10,2±0,6) В.
- А.1.2.10 Время непрерывной работы РИП от полностью заряженной батареи при токе нагрузки 3 А – не менее 4 ч при температуре 25 °С.
- А.1.2.11 Время полного заряда разряженной батареи – не более 24 часов.
- А.1.2.12 Параметры дистанционного выхода неисправности (оптореле):
- максимальные коммутируемые напряжение и ток – 80 В, 100 мА;
  - максимальное сопротивление замкнутой цепи реле – 50 Ом;
  - максимальный ток утечки разомкнутой цепи при напряжении 80 В – 1 мкА.
- А.1.2.13 РИП обеспечивает выполнение следующих команд, приходящих по интерфейсу RS-485:
- "Присвоение сетевого адреса";
  - "Синхронизация времени" (синхронизация внутренних часов РИП).
- А.1.2.14 РИП передает по интерфейсу RS-485 следующие сообщения:
- "Сброс прибора" (при включении питания РИП);
  - "Авария сети" (сетевое напряжение питания ниже 150 В или выше 250 В);
  - "Восстановление сети" (сетевое напряжение питания в пределах 150...250 В);
  - "Перегрузка источника питания" (выходной ток РИП более 3,5 А);
  - "Перегрузка источника устранена" (выходной ток РИП менее 3,5 А);
  - "Неисправность ЗУ" (ЗУ не обеспечивает напряжение и ток для заряда батареи в заданных пределах);
  - "Восстановление ЗУ" (ЗУ обеспечивает напряжение и ток для заряда батареи в заданных пределах);
  - "Неисправность источника питания" (при подключенном сетевом напряжении РИП не обеспечивает выполнение п. А.1.2.3);
  - "Восстановление питания" (при подключенном сетевом напряжении РИП обеспечивает выполнение п. А.1.2.3);
  - "Неисправность батареи" (напряжение батареи ниже 7 В или она не подключена, либо её внутреннее сопротивление выше предельно допустимого – требуется замена);
  - "Восстановление батареи" (напряжение батареи выше 10 В, заряд батареи возможен);
  - "Тревога взлома" (корпус РИП открыт);
  - "Восстановление зоны контроля взлома" (корпус РИП закрыт);
  - "Отключение выходного напряжения" (РИП отключил выходное напряжение при отсутствии напряжения в сети и разряде батареи).

Если в момент формирования сообщения не было связи по интерфейсу RS-485 с сетевым контроллером, то сообщение сохраняется в энергонезависимой памяти РИП и будет передано при восстановлении связи с указанием фактического времени возникновения данного события.



Размер буфера в энергонезависимой памяти РИП – 29 событий.

А.1.2.15 РИП обеспечивает возможность программирования следующих параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти:

Таблица А.1

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию (при поставке прибора)
1 Сетевой адрес	Адрес прибора при обращении к нему по RS-485	1...127	127
2 Пауза на событие "Авария сети"	Пауза на передачу по RS-485 события "Авария сети"	3...255 с	3 с
3 Пауза на событие "Восстановление сети"	Пауза на отправку по RS-485 события "Восстановление сети"	3...255 с	3 с

Программируемые параметры для реле:

Таблица А.2

Наименование параметра	Описание функции	Значение	Значение по умолчанию (при поставке прибора)
1 Программа управления реле	Программа управления реле, выполняемая после включения питания (или сброса) РИП	"Включить" "Выключить" "Включено на время" "Выключено на время"	"Выключить"
2 Время управления реле	Время управления реле для команд включено на время и выключено на время	0...255 с	255 с
3 Параметры для контроля реле	Выбор контролируемых параметров для программы управления реле	1. Все параметры (№№ 2-7 ниже), кроме связи по RS-485. 2. Отсутствие связи по RS-485. 3. Превышение номинального выходного тока. 4. Неисправность РИП (ЗУ, U <sub>вых</sub> ). 5. Неисправность (отсутствие) батареи. 6. Сетевое напряжение менее 150 В или более 250 В. 7. Вскрытие корпуса	Все параметры, кроме связи по RS-485

А.1.2.16 РИП обеспечивает измерение и передачу измеренных значений по запросу на сетевой контроллер:

- 1) напряжения сети в диапазоне (150...260) В переменного тока;
- 2) напряжения на батарее в диапазоне (8...14,5) В постоянного тока;
- 3) напряжения на выходе в диапазоне (8...14,5) В постоянного тока;
- 4) выходного тока (тока нагрузки) в диапазоне (0,1...4) А.

*Примечание:* инженеры стремились обеспечить высокую точность измерений, однако измеренные значения являются оценочными, абсолютная и относительная погрешности измерений – не нормируются. Для проведения прецизионных измерений необходимо использовать аттестованные измерительные приборы.

**Внимание!** Для обеспечения заявленных характеристик эксплуатировать РИП необходимо с подключенной исправной батареей. Если батарея подключена и РИП в процессе работы передает сообщение "Неисправность батареи", то необходима срочная замена батареи. В любых случаях замена батареи должна осуществляться по истечении 5-ти лет эксплуатации.

## А.2 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### А.2.1 Подключение батарей к РИП

А.2.1.1 Подключить батарею к клеммам, соблюдая полярность (провод красного цвета подключается к положительному выводу батареи). Если устанавливается одна батарея, то отсоедините неиспользуемые провода подключения батареи от платы коммутации или примите меры во избежание замыканий клемм неиспользуемых проводов между собой и на корпус ШПС.

А.2.1.2 Если необходимо обеспечить максимальное время работы при отсутствии сетевого напряжения – подключите вторую батарею.

*Примечание.* При подключении двух батарей время заряда увеличивается до 48 часов. Цепь контроля состояния батарей общая, поэтому при отсоединении одной из батарей РИП не будет передавать сообщение "Неисправность батареи".

### А.2.2 Подготовка к использованию

А.2.2.1 Изменить сетевой адрес РИП. Этот адрес не должен совпадать с адресом какого-либо устройства, подключенного к той же линии интерфейса RS-485, что и РИП (т.е. адрес должен быть уникальным, заводское значение адреса – 127).

А.2.2.2 При необходимости, в соответствии с конкретным применением РИП, изменить остальные конфигурационные параметры (см. табл. А.1, табл. А.2).

Для изменения параметров конфигурации РИП используется IBM-совместимый компьютер. Задание параметров конфигурации РИП осуществляется с помощью программы "**uprog.exe**" (версии 4.0.0.914 и выше), а подключение РИП к СОМ-порту компьютера осуществляется через преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 "ПИ-ГР" или "С2000-ПИ", или пульт "С2000" версии 1.20 и выше, который переводится в режим преобразователя интерфейсов.

Последняя версия программы конфигурирования приборов "uprog.exe" доступна в Internet по адресу: <http://www.bolid.ru>.

А.2.2.3 С помощью датчика вскрытия корпуса (тампера) РИП возможно **выключить звуковой сигнализатор или сбросить сетевой адрес** (установить заводское значение – 127). Для выключения звукового сигнализатора необходимо при открытой крышке РИП осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Для сброса сетевого адреса – три длительных нажатия и одно короткое.

Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.

А.2.2.4 Если сетевой контроллер подключен к другому источнику питания, необходимо объединить цепи "0 В" РИП и сетевого контроллера.

А.2.2.5 Если РИП не является первым или последним прибором в линии интерфейса, необходимо удалить перемычку ("джампер") с разъема ХР1, расположенного на плате РИП в непосредственной близости от выходных контактов линии "А" и "В".

### **А.2.3 Описание работы РИП**

А.2.3.1 После включения сетевого питания микроконтроллер проверяет наличие батареи и связи по интерфейсу RS-485. При наличии заряженной батареи (напряжение на батарее более 13,2 В) индикатор "АКБ" – включен. Если батарея не заряжена, то РИП проводит её заряд до напряжения необходимого уровня, при этом индикатор "АКБ" кратковременно выключается с периодом 3 с. Если батарея не подключена (или напряжение на ней менее 7 В), индикатор "АКБ" – выключен. Если состояние батареи плохое (требуется замена батареи), то звуковой сигнализатор включается в прерывистом режиме на время 10 секунд, а индикатор "АКБ" и "АВАРИЯ" включаются с частотой 2 Гц. При неисправности зарядного устройства (ЗУ), в течение 15 минут после неисправности, РИП передает событие "Неисправность ЗУ" и индицирует неисправность согласно таблице А.3.

В процессе работы РИП проводятся периодические проверки:

- наличия батареи (не реже 1 раз в минуту);
- состояния батареи (не реже 1 раз в 15 минут);
- исправности зарядного устройства (ЗУ) (не реже 1 раз в 15 минут).

А.2.3.2 При пропадании сетевого напряжения к нагрузке подключается батарея, включается периодический звуковой сигнал, предупреждающий о разряде батареи; индикатор "СЕТЬ" и индикатор на плате – выключены, индикатор "12 В" – включен. РИП передает событие "Авария сети" по истечении установленной задержки (см. табл. А.1, п. А.2).

А.2.3.3 При снижении напряжения на батарее до 11 В звуковой периодический сигнал начинает включаться в 10–15 раз чаще. При этом необходимо принять срочные меры по восстановлению сетевого напряжения. РИП передает событие "Неисправность батареи".

А.2.3.4 При снижении напряжения на батарее до 10 В, во избежание глубокого разряда, происходит её отключение от нагрузки. При этом индикатор "12 В" выключается, звуковой сигнализатор включен непрерывно в течение первых двух часов. РИП передает событие "Отключение выходного напряжения". После истечения двух часов звуковой сигнализатор кратковременно включается с периодом 10 с.

*Звуковой сигнализатор можно выключить путем нажатий на тампер (см. п. А.2.2.3). Включение сигнализатора осуществляется после повторения комбинации нажатий на тампер.*

А.2.3.5 При возникновении в ходе эксплуатации недопустимой перегрузки или короткого замыкания по выходу РИП переходит в режим кратковременных включений с интервалом 10 с до устранения неисправности. При этом индикатор "АВАРИЯ" включается с периодом 0,5 с, звуковой сигнализатор включается в прерывистом режиме. РИП автоматически восстанавливает свою работоспособность после устранения перегрузки или короткого замыкания по выходу за время не более 15 секунд.

Состояния индикаторов и звукового сигнализатора, в зависимости от конкретных ситуаций, приведены в таблице А.3.

Состояния: "+" ... Включен, "-" ... Выключен;

"+/-" 1 Гц – включается с частотой 1 Гц;

"КВП 5 с" – кратковременно включается с периодом 5 с;

"КОП 3 с" – кратковременно выключается с периодом 3 с;

"КВ 10 с" – кратковременно включается в течение 10 с.

Таблица А.3

Текущее состояние РИП	Индикаторы					Звуковой сигнализатор
	"СЕТЬ"	"АКБ"	"Авария"	"RS-485"	"12 В"	
	зелёный	зелёный	жёлтый	зелёный	зелёный	
1. Включение сетевого напряжения, батарея не подключена	+	—	—	+ <sup>1</sup>	+	КВП – 0,4 с 3 раза
2. Напряжение сети в норме, батарея не заряжена	+	КОП 3 с	—	+ <sup>1</sup>	+	—
3. Напряжение сети в норме, батарея заряжена	+	+	—	+ <sup>1</sup>	+	—
4. Перегрузка по выходу (при наличии батареи)	+	+	+/- 2 Гц	+ <sup>1</sup>	КВП 10 с	КВП 0,8 с
5. Напряжение сети отсутствует, напряжение на батарее более 11 В	—	+	—	+ <sup>1</sup>	+	КВП 5 с
6. Напряжение сети отсутствует, напряжение на батарее менее 11 В	—	+	—	+ <sup>1</sup>	+	КВП 0,4 с
7. Напряжение сети отсутствует, напряжение на батарее менее 10,2 В (первые два часа)	—	+/- 1 Гц	—	+ <sup>1</sup>	—	+
8. Напряжение сети отсутствует, напряжение на батарее менее 10,2 В (по истечении двух часов)	—	+/- 1 Гц	—	—	—	КВП 10 с
9. Напряжение сети менее 150 В или более 260 В (при наличии батареи)	+/- 1 Гц	+	+/- 1 Гц	+ <sup>1</sup>	+	В соответствии с п. 5-8
10. Плохое состояние батареи (требуется замена)	+	+/- 2 Гц	+/- 2 Гц	+ <sup>1</sup>	+	КВ 5 раз
11. Неисправность ЗУ	+	+/- 4 Гц	+/- 4 Гц	+ <sup>1</sup>	+	КВП 0,8 с
12. Повышенное напряжение на выходе РИП	+/- 1 Гц	+/- 1 Гц	+/- 1 Гц	+/- 1 Гц	—	—

<sup>1</sup> Есть связь по интерфейсу RS-485. При отсутствии связи по интерфейсу – выключен. Если связь по интерфейсу была установлена, но в процессе эксплуатации была нарушена, то по истечении 30 с после нарушения индикатор "RS-485" включается с частотой 1 Гц.

А.2.3.6 Для запроса состояния РИП с помощью пульта "С2000М" (см. п. 2.2.3.5 руководства по эксплуатации на пульт "С2000М"):

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль.

◆ **5 ЗАПРОС**

Выберите пункт меню "ЗАПРОС" клавишами "▶", "◀" и "ENT" либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

◆ **51 ЗАПРОС ШС**

Выберите пункт меню "ЗАПРОС ШС" клавишами "▶", "◀" и "ENT" либо для быстрого перехода нажмите клавишу "1".

**АДРЕС:** \_

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127) либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

**НОМЕР ШС:** \_

Наберите номер ШС либо выберите нужное значение номера клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

Для РИП – состояния ШС:

ШС 0 – датчика вскрытия

ШС 1 – выходного напряжения

ШС 2 – выходного тока

ШС 3 – напряжения на батарее

ШС 4 – зарядного устройства ЗУ

ШС 5 – напряжения в сети

А.2.3.7 Для получения измеренных значений напряжений и тока (см. п. 2.2.3.6 руководства по эксплуатации на пульт "С2000М"):

**ПАРОЛЬ:** \_

Введите пароль.

◆ **5 ЗАПРОС**

Выберите пункт меню "ЗАПРОС" клавишами "▶", "◀" и "ENT" либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

◆ **52 ЧИТАТЬ АЦП**

Выберите пункт меню "ЧИТАТЬ АЦП" клавишами "▶", "◀" и "ENT" либо для быстрого перехода нажмите клавишу "2".

**АДРЕС:** \_

Введите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127) либо выберите допустимое значение адреса клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

**НОМЕР ШС:** \_

Наберите номер ШС либо выберите допустимое значение номера ШС клавишами "▶", "◀" и нажмите "ENT".

Информация выдается в виде текстовой строки, а также конкретных значений АЦП:

ШС 0 – нет

ШС 1 –  $U_{out} = 8...14,5V$  (**АЦП 114...208**)

ШС 2 –  $I_{out} = 0,1...4A$  (**АЦП 5...204**)

ШС 3 –  $U_{акк} = 8...14,5V$  (**АЦП 114...208**)

ШС 4 – НОРМА (для ЗУ)

ШС 5 –  $U_{сети} = 150...260V$  (**АЦП 139...0**)

### А.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Симптом	Причина	Действия персонала
РИП не включается при питании от сети	"Перегорела" вставка F1, неисправна электропроводка	Измерить сетевое напряжение на клеммнике XT1 до вставки F1 и после нее, заменить вставку F1, исправить электропроводку
РИП не включается при питании от батареи	Напряжение на батарее менее 10 В	Измерить напряжение батареи, зарядить или заменить батарею
РИП передает сообщение "Неисправность батареи"	1. Батарея выработала ресурс. 2. Окислены клеммы или соединение батареи с клеммами проводов ослаблено	1. Заменить батарею. 2. Очистить клеммы, надежно соединить батарею с клеммами проводов
Нет связи РИП с контроллером	1. Нарушено соединение РИП с контроллером. 2. Неправильно подключена линия связи к контактам А и В интерфейса	1. Восстановить соединение, выполнить требования п.п. А.2.2.4, А.2.2.5 данного документа. 2. Поменять местами провода, идущие к контактам А и В интерфейса RS-485

### А.4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

- А.4.1 РИП соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:
- сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02.Н04446;
  - сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.В07491.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф пожарной сигнализации "ШПС" АЦДР.425642.001

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, упакован ЗАО НВП "Болид" и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку и упаковывание

ОТК  
М.П.

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

