

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC03.H00864

Срок действия с 30.05.2008

по 29.05.2011

0948370

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ФГУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ
№ РОСС RU.0001.11OC03.

143903, Московская область, г.Балашиха, мкр.ВНИИПО, 12

тел./факс (495) 529-84-16

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые максимальные (ПАШК.425212.050 ТУ)

- ИП 103-10-(А1)/В маркировка взрывозащиты 1ExibПВТ6,

- ИП 103-10-(А3)/В маркировка взрывозащиты 1ExibПВТ6,

- ИП 103-10-(70 °С)/В маркировка взрывозащиты 0ExiaПСТ6,

устройство соединительное УС-4-Ex маркировка взрывозащиты 0ExiaПСТ6.

Серийное производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НПБ 57-97*, НПБ 76-98, НПБ 85-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (р.3, р.4 п.4.3).

код ОК 005 (ОКП):

43 7111

код ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПП «Магнито-контакт», ИНН 6230027551.

Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51В, тел./факс (4912) 45-16-94, 21-02-15, 45-37-88

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО НПП «Магнито-контакт».

Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51В, тел./факс (4912) 45-16-94, 21-02-15, 45-37-88

НА ОСНОВАНИИ

1) Протокола испытаний №27/1/08 от 20.03.2008 Лаборатории испытаний технических средств охраны и безопасности объектов ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег.№ РОСС RU.0001.21OC02, 143903, Московская область, г.Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12.

2) Экспертного заключения от 30.05.2008 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России.

3) Сертификата соответствия № РОСС RU.ГБ05.В02251 от 02.04.2008 Органа по сертификации НАНИО «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования», рег.№ РОСС RU.0001.11ГБ05.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации №3. Инспекционный контроль проводится один раз в год.

Продукция имеет сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП066.В00851 от 30.05.2008.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



В.А.Сахаров

инициалы, фамилия
Е.А.Артемova

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации